

Собственнику квартиры: _____
по адресу: г. Санкт-Петербург,
Полюстровский проспект, д. 87
корпус № ____, стр. 1

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ

**На установку кранов с электроприводами системы защиты от протечек по адресу:
Полюстровский проспект, д. 87 к.1. и к.2.**

1. Устанавливаемое оборудование должно быть сертифицировано.
2. Работы по установке должен проводить квалифицированный персонал.
3. Разрешено устанавливать электрические привода кранов с питанием не более 12 В. постоянного напряжения.
4. Кран с электроприводом устанавливается после вводного крана на квартиру в этажном коллекторе.
5. Кабельная линия питания электрических приводов должна быть расположена в одной гофрированной ПВХ трубе диаметром 16 мм, от приводов до квартиры. Крепление выполнено с шагом 30 см., по задней стене коллектора и далее по потолку. В начале и конце кабельной линии должна быть размещена маркировка принадлежности квартиры.
6. Размещение другого оборудования в этажном коллекторе не допустимо.
7. Оборудование, устанавливаемое в квартире, должно быть заземлено, в соответствии со схемой в паспорте завода изготовителя.
8. Устанавливаемое оборудование не должно мешать, соприкасаться с рядом расположенными другими элементами коллектора (приоры учета, краны, редуктора и пр.)
9. Собственник обязан следить и своевременно обслуживать устанавливаемое оборудование.
10. Трассу кабельной линии дополнительно согласовать с управляющей компанией.
11. После выполнения монтажных работ, оставить заявку в Управляющую компанию для приемки работ.
12. Типовая схема размещения является приложением к техническим условиям.

Главный инженер
ООО «Стар Сервис»

А.А. Козлов

Типовая схема размещения кранов с электроприводами в этажном коллекторе

